

Перечень изменений

1. Добавлена Закупка в строку №83:

83	35.12	35.12	Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительномонтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого здания в г. Невинномысске СНТ "Кубань" 50А, 51 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Строительство ВЛ-0,4 кВ № 9/173.8 «СНТ Кубань» (от КТП-9/173 РУ-0,4 кВ Ф. 8 до участка заявителя СНТ "Кубань" 50А, 51)	1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков	876	Условная единица	1.00	07000000000	Ставропольский край	383 130.65	Российский рубль	04.2021	08.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
----	-------	-------	---	---	-----	------------------	------	-------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----

2. Добавлена Закупка в строку №84:

84	27.11	27.11	Поставка электрооборудования в соответствии со спецификацией (-трансформаторная подстанция КТПНт-Ввк-250/6/0,4 (Матросова 161Б); - трансформатор ТМГ-160/6/0,4 У/Ун-0;	ГОСТ 14695-80. Согласно опросному листу. Группа соединения: У/Ун-0 Номинальная мощность: 160кВ*А U Номинальное ВН: 6кВ U Номинальное НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 15,41 А I номинальное НН: 231,21 А Номинальная частота: 50Гц Число фаз: 3 Способ регулирования ПБВ: 5 положений Год выпуска: не раньше 2019г ГОСТ Р 52719-2007.	796	Штука	2.00	07000000000	Ставропольский край	648 198.00	Российский рубль	04.2021	06.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
----	-------	-------	--	--	-----	-------	------	-------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----

3. Добавлена Закупка в строку №85:

85	27.11	27.11	Поставка электрооборудования в соответствии со спецификацией (-трансформаторная подстанция КТПНт-Ввк-250/10/0,4 (район СНТ «Приборист»); - трансформатор ТМГ-100/10/0,4 У/Ун-0;	ГОСТ 14695-80. Согласно опросному листу. Группа соединения: У/Ун-0 Номинальная мощность: 100кВ*А U Номинальное ВН: 10кВ U Номинальное НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 5,78 А I номинальное НН: 144,5 А Номинальная частота: 50Гц Число фаз: 3 Способ регулирования ПБВ: 5 положений Год выпуска: не раньше 2019. ГОСТ Р 52719-2007.	796	Штука	2.00	07000000000	Ставропольский край	571 353.00	Российский рубль	04.2021	06.2021	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)	Нет
----	-------	-------	---	---	-----	-------	------	-------------	---------------------	------------	------------------	---------	---------	--	-----